

1/Podczele/2023

Kołobrzeg, 22.01.2024

Dotyczy postępowania na wykonanie robót budowlanych wewnętrznych w budynku w Podczelu w ramach inwestycji „Remont budynku Domu Rekolekcyjnego w miejscowości Kołobrzeg – Podczele” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia - rozwiązania materiałowe pkt. 1 b) opisano wymagane parametry materiałowe paneli MDF.

Czy Inwestor wyraża zgodę na odstępianie od parametru odporności na wodę wynoszącą wg kryteriów projektowych 72 h?

Odpowiedź:

W realizacji dopuszcza się obniżenie parametru odporności na wodę paneli podłogowych MDF z projektowanych 72h na 48h.